



UMG
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURE OMBREGGIANTI AUTOPORTANTI IN ALLUMINIO (PERGOLA BIOCLIMATICA) C/O AREA GIURIDICA CAMPUS “SALVATORE VENUTA”. CIG 8170827BBC

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

1) **Domanda:** *“in merito al disciplinare alla voce n 10 lettera b viene richiesta l’abilitazione impiantistiche previste dall’articolo 1 , comma 1 lettera a), e c del DM n . 37/2008 s.m.i si chiede chiarimento in quanto i lavori non prevedono lavorazioni impiantistici , si chiede se non in possesso di tale abilitazione le lavorazioni sono subappaltabili”.*

2) **Risposta:** Il capitolato tecnico prevede che nell’appalto è compreso l’onere delle predisposizioni necessarie (tracce, alimentazione, cavidotti e quant’altro) per l’allaccio elettrico ai punti predisposti dalla Stazione Appaltante, nelle vicinanze dell’area di installazione delle pergole. Inoltre, le stesse pergole devono essere fornite con un sistema di apertura delle lamelle della copertura realizzato attraverso motori lineari e con un impianto di illuminazione a led.

Da qui scaturisce la necessità che tali impianti siano certificati da una ditta abilitata, ai sensi dell’articolo 1 , comma 1 lettera a), e c) del DM n . 37/2008.

Le lavorazioni in opera (tracce, alimentazione, cavidotti e quant’altro) per l’allaccio elettrico ai punti predisposti dalla Stazione Appaltante potrebbero essere oggetto di subappalto.

Viceversa gli impianti a corredo delle pergole devono essere certificati dalla ditta fornitrice.

Catanzaro, 21/01/2020

F.to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosario Punturiero