



**UMG**  
dubium sapientiae initium

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" DI CATANZARO

**Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione di un intervento di risanamento della condotta delle acque bianche presente nel piazzale dell'Edificio delle Bioscienze. CUP F61E15000790005 – CIG 8972973B8E**

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto e facendo seguito alla richiesta pervenuta, si fornisce il seguente chiarimento:

**DOMANDA:** in riferimento alla procedura in oggetto siamo gentilmente a richiedere i seguenti chiarimenti:

- 1)** In riferimento a quanto riportato all'interno del paragrafo 11 della Premessa del Disciplinare di Gara (pagina 2), chiediamo gentilmente conferma che non sarà necessario inserire all'interno della documentazione di gara alcun certificato attestante la presa visione dello stato dei luoghi rilasciato dalla stazione appaltante (in base a quanto diversamente indicato all'interno del CSA all'art. 2.10).
- 2)** In riferimento a quanto riportato all'interno del paragrafo 2H della Parte Prima del Disciplinare di Gara (pagina 10) in merito al requisito di iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese per la gestione dei rifiuti Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.Lgs. n. 152/2006) per la categoria 4E (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi cod. CER 20.03.04 / 20.03.06 / 19.08.02). Qualora un operatore non ne fosse in possesso, quest'ultimo può procedere in sede di gara a dichiarare di avvalersi di impresa provvista dell'iscrizione per esecuzione in subappalto di tali attività o eventualmente procedere sempre in sede di gara a partecipare in ATI con operatore in possesso di tale iscrizione? Ed in caso di ATI l'operatore non in possesso della categoria 4E può fungere da capogruppo?

**RISPOSTA:**

Con riferimento al quesito n. 1, si conferma quanto riportato all'interno del paragrafo 11 della Premessa del Disciplinare di Gara: *il sopralluogo sui luoghi interessati dai lavori, pur non essendo obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, è fortemente consigliato al fine di consentire agli Operatori Economici interessati di prendere visione dei luoghi e di formulare la propria offerta con maggiore cognizione di causa ..... L'Operatore Economico o un suo rappresentante può, quindi, recarsi liberamente sull'area e prendere visione dello stato dei luoghi. La Stazione Appaltante non rilascerà alcuna attestazione di avvenuto sopralluogo.*

Con riferimento al quesito n. 2, i requisiti di idoneità, di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionali, riportati ai punti G e H dell'art. 2 del Disciplinare di gara, devono comunque essere in possesso del concorrente.

Come specificato all'art. 2.28 del Capitolato Speciale di Appalto, *l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi dell'art.89 comma 10 del Codice.*

In merito al subappalto, si rimanda a quanto specificato all'art. 2.9 del Capitolato Speciale di Appalto.

Catanzaro, 01/12/2021

  
**Il Responsabile del Procedimento**  
**Ing. Renato Ledonne**